

Ilmalämpöpumppu/ilmavesilämpöpumppu

Ilmalämpöpumppuja / ilmavesilämpöpumppuja varten ei vaadita lupakäsittelyä alkaen 1.1.2025 (pois lukien kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset / mittavat julkisivuun vaikuttavat asennukset)

Sijoitus

- Ulkoyksikön sijoittamisessa tulee huomioida ulkoyksikön äänen vaikutus naapuriasuntoihin/-kiinteistöihin.
- Pumput tulee koteloida julkisivuun soveltuvalla koteloinnilla, mikäli ulkoyksikkö sijaitsee julkisivun näkyvällä osalla.
 - Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä koteloiden tulee olla ulkonäöllisesti yhtenäiset.
 - Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä tulee pumpun asennukselle saada hyväksyntä kiinteistön hallinnalta.

Asennus

- Pumppujen asentamien tulee sijoittua asunnon etu- tai takapihalle.
 - Pumppujen asentaminen taloyhtiöiden talojen päätyihin tai parvekkeiden ulkopuolelle on kielletty.
- Ulkoyksikköä ei saa asentaa talon runkorakenteisiin, vaan tärinänvaimennuskumien päälle tai maanvaraisesti.
- Ulkoyksiköstä tuleva vesi tulee johtaa kaivoon.
- Uudisrakennuksissa pumpun asennusvaraus on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Asentaja

- Asentajan pätevyudet
 - Asennusliikkeellä tulee olla kylmälaiteliiketoimisto Tukesin rekisterissä.
 - Pumpun asentajalla tulee olla Tukesin myöntämä kylmäalan pätevyys.

<https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-tekniikka-ja-sahko/ilmalampopumput-ja-jaahdytyslaitteet>

